


LEGENDA:



UWAGA:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Wszystkie wymiary i wielkości zweryfikować na miejscu.
3. Wszystkie zmiany uzgodnić z projektantem.
4. Prace wykonawcze należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i specyfikacją wybranych producentów.
5. Stosować urządzenia wybranych producentów lub równoważne.
6. Rurociągi należy prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%.
7. Grzejniki wyposażić w zintegrowane przyłącza oddzielne lub łączne oraz głowice termosyfonyczne.
8. Należy instalować automatyczne odpowietrzniki w najwyższych punktach instalacji i odwodnienia w najniższych punktach.
9. Przejścia rurociągów przez przegrody wykonać w rurze ochronnej.
10. Rurociągi montować tak aby możliwe były ich samokompensacja.

UWAGA:

1. Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury.
2. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi.
3. Część opisowa jest integralną częścią projektu wykonawczego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksarów	
ETAP PROJ.	PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT	Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby obsługi usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic	
LOKALIZACJA	95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959	
INWESTOR	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny	
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat instalacji ogrzewania	BRANŻA INSTAL. SANIT.
SPORZĄDZILI	mgr inż. JAROSŁAW OLCZAK mgr inż. JOANNA ARENTOWICZ nr upr. bud. 59/95/01/02 nr upr. bud. 80/90/WŁ	SKALA DATA: 12.2013 NR RYS. IG-03