

Łódź, dnia 16 stycznia 2015 r.

WUOZ-C.5152.3.2015.MN

Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozów

OPINIA

W związku z pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu budowlanego dla zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach"; Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje:

Opinię pozytywną otrzymują odcinki : ABC, BEF – WKZ nie wnosi uwag do projektu.

Odcinek CD otrzymuje negatywną opinię w zakresie wyboru nawierzchni. Należy zmienić projekt w zakresie projektowanego wykorzystania materiałów nawierzchni drogi , gdzie przynajmniej w prześwicie bramnym stanowiącym połączenie ulicy Przechodniej z Placem Jana Pawła II należy zaprojektować nawierzchnię z kostki granitowej a nie tak jak jest w przedłożonej dokumentacji kostkę betonową.

Ponadto ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w obszarze wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego starego miasta należy w projekcie umieścić zapisy dotyczące konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji inwestycji (na nadzór należy uzyskać pozwolenie WKZ w formie decyzji). Po uwzględnieniu w/w poprawek należy uzyskać drugie niezależne pozwolenie w formie decyzji na prowadzenie prac budowlanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

WOJCIECH SZYGENDOWSKI
ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW