

Brzeziny, dnia 17 lipca 2015 r.

RI. 271.17.2015

Zamawiający :

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: rgi@brzeziny.pl, Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Remont drogi gminnej Nr 121254E w ul. Kilińskiego w Brzezinach w km 0+044-0+339 wraz z remontem przepustu w km 0+232.

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej badań geologicznych związanych z przebudową/ wydłużeniem przepustu.

Ad. 1 Zamawiający nie posiada badań geologicznych

2. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej STWiORB na roboty objęte przedmiotem robót.

Ad. 2 Zamawiający zamieszcza STWiORB jako załącznik nr 10

3. Czy Zamawiający w pełni dysponuje pasem drogowym na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji?

Ad.3 Tak.

4. Czyją własnością stają się wszelkie materiały z rozbiórki?

Ad. 4 Materiał rozbiórkowy Wykonawca zobowiązany będzie odwieźć na składowisko i zutylizować

5. Prosimy o załączenie w dokumentacji projektowej przekroju poprzecznego i podłużnego na wykonanie wydłużenia przepustu fi 150cm.

Ad. 5 Zamawiający nie posiada przekroju podłużnego oraz poprzecznego przepustu przewidzianego do wydłużenia. Zadanie ma charakter uproszczony, sposób wykonania zostanie szczegółowo omówiony z Inspektorem Nadzoru.

6. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej szczegółu konstrukcyjnego wykonania ścianki czołowej monolitycznej żelbetowej. Przekroje konstrukcyjne są niezbędne do wykonania rzetelnej kalkulacji pozycji kosztorysowej.

Ad.6 Zamawiający nie posiada przekroju konstrukcyjnego przewidzianej do wykonania ścianki czołowej. Zadanie ma charakter uproszczony, sposób wykonania zostanie szczegółowo omówiony z Inspektorem Nadzoru.

7. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej szczegółu montażu oraz szczegółu zakończenia bariero poręczy mostowych.

Ad. 7 Zamawiający nie posiada szczegółu montażu oraz szczegółu zakończenia bariero poręczy. Zadanie ma charakter uproszczony, sposób wykonania zostanie szczegółowo omówiony z Inspektorem Nadzoru.

8. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej szczegółu wykonania studzienki wpustowej z podaniem wysokości studni.

Ad. 8 Zamawiający nie posiada szczegółu wykonania studzienki wpustowej. Zadanie ma charakter uproszczony, sposób wykonania zostanie szczegółowo omówiony z Inspektorem Nadzoru.

9. Prosimy o załączenie planu sytuacyjnego z zaznaczeniem lokalizacji wykonania studzienki wpustowej wraz z wykonaniem odprowadzenia wody z tej studni.

Ad. 9 Zamawiający nie posiada planu sytuacyjnego. Zadanie ma charakter uproszczony, sposób wykonania zostanie szczegółowo omówiony z Inspektorem Nadzoru.

10. Prosimy o załączenie szczegółu wykonania umocnienia koryta rzeki płytami ażurowymi.

Ad. 10 Zamawiający nie posiada szczegółu umocnienia koryta rzeki. Zadanie ma charakter uproszczony, sposób wykonania zostanie szczegółowo omówiony z Inspektorem Nadzoru.

11. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie regulacji urządzeń obcych w postaci studni, zasuw oraz wpustów deszczowych. Z wizji w terenie wynika, że w istniejącej nawierzchni zlokalizowane są studnie. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej wraz z podaniem zakresu regulacji urządzeń obcych.

Ad. 11 W wycenie Oferent powinien uwzględnić regulację istniejącej infrastruktury w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania.

12. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego? Prosimy o załączenie docelowej organizacji ruchu.

Ad. 12 Zamawiający nie przewiduje wykonania oznakowania poziomego i pionowego

13. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej pozwolenia wodno prawnego na wykonanie przebudowy przepustu oraz oczyszczenia i umocnienia dna koryta rzeki

Ad. 13 Zadanie ma charakter uproszczony i realizowane jest w ramach usuwania skutków nawalnego opadu deszczu. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada pozwolenia wodno prawnego.

14. Czy Zamawiający przewiduje odtworzenie skarpy rozmytej korony drogi w obrębie przepustu z lewej i prawej strony. Z wizji w terenie widać że rozmyte skarpy zostały doraźnie zabezpieczone blatami z desek oraz uzupełnione materiałem kamiennym. Prosimy o dodanie w przedmiarach robót pozycji uwzględniającej odtworzenie skarpy korony drogi wraz z podaniem zakresu rzeczowego i ilościowego.

Ad. 14 Skarpy oraz dno koryta na wlocie i wylocie z przepusty należy umocnić płytami betonowymi typu jomb poz. 8.1, 8.2, 8.3 Przedmiaru robót.

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Ad. 15 Zamawiający załączył do SIWZ posiadaną dokumentację, zaś wzór i warunki umowy opisane zostały przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Rozdział XXII.

16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Ad. 16 Zamawiający posiada wymaganą zgodę na wykonanie zamówienia.

17. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Ad. 17 Wzór i warunki umowy opisane zostały przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Rozdział XXII.

18. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Ad. 18 Wzór i warunki umowy opisane zostały przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Rozdział XXII.

19. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Ad. 19 Wzór i warunki umowy opisane zostały przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Rozdział XXII.

20. Czy obszar objęty przebudową przepustu należy do obszarów chronionych?

Ad. 20 Obszar objęty przebudową przepustu nie należy do obszarów chronionych.

21. Czy Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji powykonawczej?

Ad. 21 Należy wykonać dokumentację powykonawczą

zup. BUKIENSKI
Justyna Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA